


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku Starostwo Powiatowe w Sztumie

Ważne do: 2021-10-27


Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Urząd	
Adres budynku	82-400 Sztum ul. Mickiewicza 31	
Całość/Część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania	1955	
Rok budowy instalacji	2011	
Liczba lokali użytkowych	0	
Powierzchnia użytkowa (A_{tr} , m ²)	1207,1	
Cel wykonania świadectwa	<input type="checkbox"/> budynek nowy <input checked="" type="checkbox"/> budynek istniejący <input type="checkbox"/> ogłoszenie ⁴⁾ <input type="checkbox"/> najem/sprzedaż <input type="checkbox"/> rozbudowa <input type="checkbox"/> inny	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną¹⁾

EP - budynek oceniany

442.8 kWh/(m²rok)



Wg wymagań WT2008²⁾
budynek nowy

Wg wymagań WT2008²⁾
budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008²⁾

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

Budynek oceniany 442,8 kWh/(m²rok)

Budynek wg WT2008 310,9 kWh/(m²rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)³⁾

Budynek oceniany 244,6 kWh/(m²rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spełnienie warunków wg WT2008 nie jest wymagane do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja **Eiblag** oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: Wiesław Zienkiewicz

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: wpis MI 7636

Data wystawienia: 2011-10-27

27.10
 Uprawniony do sporządzania świadectw
 charakterystyki energetycznej budynków
 Wpis MI 7636
 Wiesław Zienkiewicz
 Pieczęć i podpis

Data